

BIRGER LUND A-S

Rådgivende ingeniører

Damhus Boulevard 5 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 28 29 · Fax 36 41 33 62 · E-mail: birger.lund@mail.dk

Tilsynsnotat 01.

Rødovre 2005-06-03

Sag nr. 899

EA

**Vedr.: Gl. Ladegaard
Entreprise 1. vinduesudskiftning.**

Dato: 03-06-2005, kl. 11.00

Til stede:	Thomas Willumsen	(TW)	PNP BYG A/S
	Erik Andersen	(EA)	Birger Lund A/S

Formål:

Besigtigelse af vinduer i Hermans Triers Gade 6, 1. tv. for aftale om fastgørelse i top samt lysninger over karnapvindue mv.

Stade:

Lejlighedens 3 vinduespartier var monteret og vindue i soveværelse var monteret med indvendige afsluttende tilsætningslister.

På de øvrige to vinduer var indvendig arbejder ikke færdige.

Aftalt:

Overkarm fastgøres med karmskruer op mellem stålprofiler og op i murværk. Metode skal godkendes af Rationel.

Lysning over karnapvinduer skal fremover fastgøres med lange karmskruer inden friskæring.

Placering af karmfastgørelse i bund ved oplukkelige vinduer skal udføres synlige svarede til hvor der er fast glas. Fastgørelse må ikke udføres i fals med alu- styreskinne.

Paskvil greb på vindue i lille stue skiftes, da de er meget løse.

TW Foran gadedør fejes og el- kabler flyttes.

Vinduer på p-plads skal beskyttes mod hærværk.

Bemærkninger:

TW oplyste at hans de 2 tømrer på pladsen havde sagt op 2. juni 05. Arbejdet ligger derfor stille fra denne dato.

TW oplyses at ny bemanding kan opstarte på byggepladsen mandag den 13. juni 05.

Disse start problemer må ikke få indflydelse på tidsplanens etaper.

PNP skal udføre afsluttende arbejder indvendig, lister og lysninger i ovennævnte lejlighed hurtigst muligt.

Arbejder vedr. diverse rep. på facade mv. skal koordineres.

Notat tilsendt:

'ladegaard@groupcare.dk'

Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk]